

Assunto: Re: Fwd: Esclarecimetno Pregão 01/2025

De: Licitações - Câmara Municipal de Caçapava <licitacoes@camaracacapava.sp.gov.br>

Data: 11/06/2025, 16:41

Para: contato@cphvac.com.br

CC: Juliana <juliana@camaracacapava.sp.gov.br>

BCC: gabriela@camaracacapava.sp.gov.br

Boa tarde, Klebiane! Seguem, abaixo, as respostas aos esclarecimentos solicitados. Informamos que o edital será retificado e o prazo será reaberto.

At.te,

Ana Gabriela G. Sampaio

Agente de Contratação

Câmara Municipal de Caçapava/SP

(12) 3654-2056

Em 10/06/2025 10:49, Juliana escreveu:

Bom dia!

Em resposta ao questionamento referente Pregão Eletrônico nº 01/2025 – Processo de Compras nº 16/2025, informo que:

1. Os aparelhos de ar-condicionado de 36.000 BTUs e 60.000 BTUs mencionados no edital devem ser do tipo **split piso-teto**;
2. Todos os aparelhos, independentemente da capacidade, deverão possuir as funções de **aquecimento e resfriamento (quente e frio)**;
3. Todos os equipamentos deverão ser do tipo **inverter**.

Permaneço à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.

--

Atenciosamente,

Gleice Juliana Silva Santos.

Diretora Administrativa

Câmara Municipal de Caçapava

(12)3654-2015

2025-06-09 14:24, Licitações - Câmara Municipal de Caçapava escreveu:

Ju, boa tarde! Segue solicitação de esclarecimento referente aos aparelhos de ar condicionado.

At.te,

Ana Gabriela G. Sampaio

Agente de Contratação

Câmara Municipal de Caçapava/SP

(12) 3654-2056

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Esclarecimetno Pregão 01/2025

Data:Mon, 09 Jun 2025 14:15:23 -0300

De:Klebiane Menezes <contato@cpkhvac.com.br>

Para:licitacoes@camaracacapava.sp.gov.br

Boa tarde!

Solicito esclarecimento quanto ao Edital Nº 01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025

PROCESSO DE COMPRAS Nº 16/2025

OBJETO

Aquisição e desinstalação/instalação de aparelhos de ar-condicionado e cortina de ar para a Câmara Municipal de Caçapava/SP.

No edital especifica os quantitativos apenas de split.

Solicito esclarecimento para o seguinte:

Os equipamento de ar-condicionado 36.000 BTUS e 60.000 BTUS são Split piso-teto?

1 - No edital não especifica o tipo. Se split piso-teto ou split hi-wall.

2 - Quais equipamentos são só Frio ou Quente e Frio?

3 - Equipamentos inverter ou convencional?

Aguardo retorno!

Atenciosamente;

CPK HVAC E AUTOMAÇÃO LTDA

Klebiane Menezes

(12)3939-3901